



LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Kalvarijų g. 1, Vilnius. Tel. (+370 5) 2754241, el. p. info@architekturumai.lt, www.architekturumai.lt
Atsiskaitomoji sąskaita LT50 7044 0600 0606 7130 AB SEB, kodas 70440. Įstaigos kodas 301111540

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui
prie Vidaus reikalų ministerijos
statyba@vpgt.lt
viktorija.daraciute@vpgt.lt

2023-10-02 Nr. S23/10/290

DĖL GAISRINĖS SAUGOS PAGRINDINIŲ REIKALAVIMŲ 148.6 PAPUNKČIO PAKEITIMŲ PROJEKTO

Lietuvos architektų rūmai (toliau – **Rūmai**) susipažino su 2023-09-25 derinimui pateiktu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos teikiamu derinti Departamento direktoriaus įsakymo „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektu (toliau – **Projektu**), kuriuo papildoma 148.6 punkto redakcija.

Siūlome suvienodinti Projekte vartojamą „kelio aukščio“ terminą (sąvoką) su Kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. D1-11/3-3 III skirsnio 15 punkte vartojamą „aukščio gabarito“ terminu (sąvoka) ir 148.6 papunkčio redakciją išdėstyti taip:

„148.6. kelių plotis turi būti ne mažesnis kaip 3,5 m, aukščio ~~ties~~ **-gabaritas** – ne mažesnis kaip 4,5 m. Kai kelias turi važiuojamąją dalį [10.10; 10.14], jos plotis turi būti ne mažesnis kaip 3,5 m, išskyrus esamus IV_v kategorijos vietinės reikšmės kelius [10.10] ir Ds kategorijos gatves [10.10] (urbanizuotose, kompaktiškai vienbučiais ir dvibučiais gyvenamaisiais pastatais užstatytose teritorijose ir senamiesčiuose).“

Lietuvos architektų rūmų pirmininkas

Algimantas Pliučas