



## LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Kalvarijų g. 1, Vilnius. Tel. (+370 5) 2754241, el. p. [info@architekturumai.lt](mailto:info@architekturumai.lt), [www.architekturumai.lt](http://www.architekturumai.lt)  
Atsiskaitomoji sąskaita LT50 7044 0600 0606 7130 AB SEB, kodas 70440. Įstaigos kodas 301111540

---

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui

prie Vidaus reikalų ministerijos

[statyba@vpgt.lt](mailto:statyba@vpgt.lt)

[laimonas.stulginskas@vpgt.lt](mailto:laimonas.stulginskas@vpgt.lt)

2023-12-29 Nr. S23/12/348

### DĖL STATINIŲ VIDAUS GAISRINIO VANDENTIEKIO SISTEMŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO PROJEKTO

Lietuvos architektų rūmai (toliau – **Rūmai**) susipažino su 2023-12-15 derinimui pateiktu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos teikiamu derinti Departamento direktoriaus 2007-02-22 įsakymo Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo projektu (toliau – **Projektu**). Siūlome Projektą papildyti **vidaus gaisriniais vandentiekiais naudojamų plieninių vamzdžių antikorozinės dangos reikalavimais**.

Šiuo metu tarptautiniuose standartuose ar kituose normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nėra nustatyta plieninių vamzdžių, naudojamų vidaus gaisriniais vandentiekiais, antikorozinių savybių ir (ar) antikorozinės dangos reikalavimų. Siekiant tvarumo ir per visą ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę išlaikyti technines gaisrinio vandentiekio savybes, prašome reglamentuoti minimalų plieninių vamzdžių antikorozinės dangos storį ir (ar) dangos savybes, ilgaamžiškumą ar kitus reikalavimus, kuriais remiantis galėtų būti pagrindžiami projekto sprendiniai ar pasirenkamos medžiagos.

Siūlome papildyti Projektu keičiamų Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių V skyrių „Vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos“ ir (ar) VI skyriaus „Vidaus gaisrinio vandentiekio įvadai ir armatūra“ 44 punktą ir kartu su vamzdynų degumo klase įvardinti ir konkrečius vamzdynų antikorozinius parametrus (vertes).

Jei konkrečių ribinių antikorozinių reikalavimų vertėms nustatyti būtų formuojama darbo grupė ar inicijuojamas papildomas vertinimas, tyrimai, Rūmai pageidauja deleguoti savo atstovą, kuris galėtų sudalyvauti minimalių ribinių verčių nustatymo ir pagrindimo procese.

Prašome informuoti el. paštu dėl šių Rūmų pastabų ir pasiūlymų svarstymo eigos ir rezultato, ar pasiūlymai buvo priimti ar atmesti. Taip pat pageidaujame, kad atmetimo ir (ar) dalinio pritarimo pasiūlymams atveju, būtų nurodyti tokio sprendimo motyvai.

Lietuvos architektų rūmų pirmininkas

Algimantas Pliučas