

| CA draudimas | | |
|--------------|--|---|
| Rezervas | Pastabos | |
| 8.600 € | stabdomas statybos leidimas dėl netinkamai parengtos dokumentacijos ir per arti sklypo ribos esančių konstrukcijų | vyksta teismai, architektas kol kas tretysis asmuo ir byloje aktyviai nedalyvauja. Susitarta, kad jeigu reikės pagalbos, draudimas padės. |
| 12.000 € | architektai susitarė su užsakovu ir byla užsidarė, tačiau draudikas buvo pasirengęs atlyginti patirtus nuostolius | |
| 14.000 € | klientui buvo surasti advokatai, kurių kaštus padengs draudikas. Priteistas sumas atlygintų draudikas. vyksta administravimas, buvo netinkamai suprojektuotos gelžbetoninės konstrukcijos, kurias reikia perdaryti | |
| 8.000 € | vyksta administravimas, buvo nesuprojektuotas balkonas | |
| 39.000 € | | |
| | | blogai suprojektuotos fasado panelės, dėl ko reikėjo jas perdaryti ir pritaikyti, tokiu būdu atsirado papildomos išlaidos. architektė suprojektavo ryšio antenų rekonstrukcijos darbus. Vykdamas darbus buvo atkasta senos krantinės konstrukcija, kurios nebuvo projekte, rangovas savavališkai, neinformuodamas architektės, vykdydamas darbus nutraukė krantinę laikančius lynus, dėl ko krantinė pradėjo slinkti, sunkėsi vanduo. Vystytojui papildomai kainavo senos krantinės sutvarkymas, dėl ko ir buvo pareikšta pretenzija. |
| | | architektai darbo projekte suprojektavo per aukštus gelžbetoninius gaminius, kurių nebuvo įmanoma sumontuoti, kad atitiktų pastato aukštį, esantį techniniame projekte, todėl buvo reikalinga vietoje pjaustyti gaminius, kad jie būtų tinkamo aukščio |
| | | architektai, rengdami darbo projektą pamiršo suprojektuoti balkoną, dėl ko reikėjo kirsti gelžbetoninę detalę bei montuoti balkoną pasitelkus kitus konstrukcinius sprendinius (brangesnius). |