

Projektuotojų CA

Pretenzijos data	Rezervas/išmokėta/pareikšta	Pastabos
2023-02-14	18 600,00 €	klaidos techniniame projekte, dėl ko reikėjo perdaryti tam tikras konstrukcijas ir keisti sprendinius. Techniniame projekte nebuvo laikytasi projektavimo užduotyje nurodytų charakteristikų.
2023-04-19	10 000,00 €	Teritorijų ir planavimo tarnyba pateikė ieškinį dėl statybos padarinių pašalinimo. LAR architektė įtraukta trečiuoju asmeniu, jeigu jai bus pareikšti/priteisti nuostoliai, bus atlyginama pagal LAR narių draudimo sąlygas.
2023-04-24	5 000,00 €	vyksta teismas dėl statybos leidimo panaikinimo ir padarinių šalinimo. Draudikas patvirtino, kad architektui pralaimėjus teismą bus atygintos priteistos sumos bei turėtos gynybos išlaidos. Gynybos išlaidos ar jų dalis bus draudiko atlyginta ir tuo atveju, jeigu teismas bus laimėtas, tačiau nebus priteista pilna gynybos išlaidų kompensacija (bus mokamas skirtumas, jeigu viršys franšizę).
2023-05-04	0,00 €	pretenzija atmesta, architektai apginti
2023-05-18	50 000,00 €	atsitrado įvairūs pastato defektai, pagal atliktą ekspertinį tyrimą, suprojektuotos per silpnos konstrukcijos, dėl ko trūkinėja sienos, nesidarinėja langai. Vyksta administravimas.
2023-06-02	150 000,00 €	klaida įvertinant reikalingų siurblių galingumą, dėl ko gamyklai pradėjus dirbti pilnu pajėgumu, siurbLIAI neužtikrina tinkamo pastato vėsinimo/apšilimo, dėl ko reikia keisti siurblius galingesniais. Žala bus atlyginama, vertinamas jos dydis. Savanoriškas draudimas, kadangi pagal privalomąjį toks įvykis nedraudžiamasis (nedraudžiamųjų punktas 15.8. "finansinę, atsirandančią dėl technologinio įrenginio, kitos technologinės ir (ar) inžinerinės įrangos pajėgumo, našumo, veiksmingumo arba gaminamų produktų (teikiamų paslaugų) kokybės, kiekio, taip pat dėl negalėjimo naudotis įranga ar įrenginiais ir netekus pelno")
2023-08-01	12 000,00 €	netinkamai atliktos projekto vadovo pareigos ir nepastebėtas neatitikimas tarp projekto dalių. Žala išmokėta.
2023-08-27	0,00 €	pretenzija atmesta, architektai apginti
2023-09-09	12 000,00 €	klaida darbo projekte, žala bus atlyginta. Važiuojamoje dalyje netinkamai suprojektuotas trinkelė dangos pagrindas virš požeminio parkingo dėl ko, vykstant eismui, trinkelė danga deformavosi.

2023-11-16	0,00 €	prezija atmesta, architektai apginti
------------	--------	--------------------------------------

\* Siūloma draudimo įmoka 2025 m. 27 EUR / nariui